

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Сектор за материјално финансијске послове

Управа за заједничке послове

Одељење за послове јавних набавки

06-404-ЈН-264/15-05

12.11.2015. године

Београд

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОСТАВЉЕНА У ВЕЗИ СА ПОСТУПКОМ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА: РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ПРИЗЕМЉА САМАЧКОГ ХОТЕЛА „БЕЖАНИЈСКА КОСА“, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ЈН БРОЈ 264/15.

У складу са одредбама члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 68/15) Наручилац даје одоворе на питања постављена у вези са отвореним поступком јавне набавке радова: реконструкција и адаптација приземља самачког хотела „Бежанијска коса“, за потребе Министрства унутрашњих послова, ЈН број 264/15.

ПИТАЊЕ 1 Molimo Vas da ako je ikako moguće dostavite Nama - ponuđačima šeme bravarija, stolarije i opreme iz raznih radova jer bez toga nismo u mogućnosti da adekvatno damo ponudu za tražene opise.

Takođe u pos. XI -BRAVARSKI RADOVI stoji klirit $d=0,8\text{mm}$ što smatramo da nije adekvatna debljina koja bi trebalo da se postavi kao zaštita od vremenskih uslova

ОДГОВОР: Nismo u mogućnosti da dostavimo šeme stolerije iz razloga što ne posedujemo tehničku dokumentaciju za radove na rekonstrukciji i adaptaciji predmetnog objekta i da je iz istih razloga vrlo precizno opisana svaka pozicija. Otvori-prozori su svi jednokrlni sa vertikalnim i horizontalnim otvaranjem i datih dimenzija. Otvaranje jednokrlnih vrata, da li su leva ili desna ne utiče na jediničnu cenu.

Što se tiče debljine klirita za nadstrešnicu nastala je greška u kucanju u jedinici mere, **debljina je 8mm ili $d=0,8\text{cm}$.**